

Pasłęk, 09 czerwca 2021 r.

ZSEIT.22.2241.1.21.WK

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040427/01 z dnia 2020-05-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na "Budowę hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że w dniach 01 i 02.06.2021r. wpłynęły wnioski od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień

PYTANIE: 1

„Na rysunku D1 dotyczącym systemu wentylacji mechanicznej widnieją kanały wentylacyjne w obudowie EIS 120 – brak owych kanałów w przedmiarach – proszę o wyjaśnienie. „

ODPOWIEDŹ:

'W ofercie należy ująć obudowy przeciwpożarowe kanałów wentylacyjnych. Do przedmiaru dodano pozycję nr 253. W załączeniu skorygowany przedmiar - instalacje sanitarne v6.'

PYTANIE: 2

„PROSIMY O WYJAŚNIENIE: - CZY DO WYCENY NALEŻY PRZYJAĆ PODANE W DOKUMENTACJI WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, JEŻELI OD TEGO ROKU WYMAGANY JEST WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA DLA OKIEN 0,9, A DLA DRZWI 1,3, PODCZAS GDY W DOKUMENTACJI JEST OKRESLONY WSP. SZYBY 1,1 I WSP. RAM OKIENNYCH I DRZWIOWYCH 1,1?„

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjmować współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zgodnie z projektem budowlanym. Pozwolenie na budowę wydano w 2017r, nowelizacje warunków technicznych po 2017r nie mają mocy obowiązującej w stosunku do tej inwestycji.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SWZ:

- 1) Skorygowano tabele nazw własnych w Projekcie Wykonawczym Część II Zeszyt nr 6, wskazując m.in. 2 innych producentów, których produkty mogą spełnić wymagania zawarte w dokumentacji. W załączeniu skorygowana tabela nazw własnych.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik 1 -Zeszyt 6 - Tabela nazw własnych.

- 2) W rozdziale 13 SWZ w pkt 13.9 – 13.10 dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert:
„13.9.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2021 roku do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
13.10Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców w dniu 21 czerwca 2021 roku o godzinie 11:00.”

- 3) W rozdziale 15 SWZ w pkt 15.1 dokonuje się zmiany terminu związania ofertą:
„15.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. do dnia 20 lipca 2021 roku”.

**Z upoważnienia
Zarządu Powiatu**

DYREKTOR
[Signature]
mgr Marian Mataszczyk